



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: dzpalilula1@ptt.rs www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матичи број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 5901/1

Датум: 23.08.2013.

Одговор на питање понуђача

Предмет: Појашњење конкурсне документације број 5464 од 05.08.2013. године за јавну набавку добара број ЈН Д 10, „Материјал за одржавање зграда“

За јавну набавку ЈН Д 10, „Материјал за одржавање зграда“, на адресу наручиоца су приспело је следеће питање:

Питања: Поштовани, најљубазније Вас молимо да нам појасните следеће позиције 1. Партије ЈНД 10:

- 1) Позиција 10 – “Вентилатор зидни” – молим специфицирати тип, снагу, димензије, материјал
- 2) Позиција 63 – Поље које се односи на количину артикла “Осигурач аутоматски 6А” је празно – молим специфицирати потребну количину;
- 3) Позиција 80 – “Потенциометар линеарни 2КΩ” – молим специфицирати тип потенциометра (једнообртни, вишеобртни...),снагу, димензије максимални радни напон;
- 4) Позиција 101 – “Прикључна кутија” – молим специфицирати тип, димензије, материјал;
- 5) Позиција 118 – “Светиљка Опал” – молим специфицирати тип светиљке, врсту, број и снагу извора светлости;
- 6) Позиција 120 – “Светиљка растер сјајни” – молим специфицирати тип светиљке , врсту, број и снагу извора светлости;
- 7) Позиција 133 – “Склопка ЦН 10” – молим специфицирати напон калема и за какву струју је намењен (једносмерну или наизменичну)
- 8) Позиција 134 –“Склопка ЦН 16” – молим специфицирати напон калема и за какву струју је намењен (једносмерну или наизменичну)
- 9) Позиција 135 –“ Склопка ЦН 25” – молим специфицирати напон калема и за какву струју је намењен (једносмерну или наизменичну)

Одговор:

- 1) Позиција 10 – “Вентилатор зидни” – Ø 150, пластични;
- 2) Позиција 63 – није потребно попунити податке за ту ставку;
- 3) Позиција 80 – “Потенциометар линеарни 2КΩ” – 24 V, за папучицу стоматолошке машине;
- 4) Позиција 101 – “Прикључна кутија” – кутија за прикључивање стоматолошке машине;
- 5) Позиција 118 – “Светиљка Опал” – равна арматура, 1 x 100w ;
- 6) Позиција 120 – “Светиљка растер сјајни” – 4 x 36w, fluo ;
- 7) Позиција 133 – “Склопка ЦН 10” – напон калема 220 v, за наизменичну струју;
- 8) Позиција 134 –“Склопка ЦН 16” – напон калема 220 v, за наизменичну струју ;
- 9) Позиција 135 –“ Склопка ЦН 25” – напон калема 220 v, за наизменичну струју.

С поштовањем,
Весна Катић
Одсек за јавне набавке и план